



Henk van Leeuwen &lt;hleeuwen@gmail.com&gt;

**FW:**

1 bericht

**Cor van Berlo** <corvanberlo@hotmail.com>

3 mei 2024 om 10:57

Aan: "service@vanwanrooij.nl" &lt;service@vanwanrooij.nl&gt;, Wanrooij van &lt;Service@vanwanrooij.nl&gt;

Cc: "h.willemsen@onsnet.nu" &lt;h.willemsen@onsnet.nu&gt;, bestuur &lt;bestuur@vve-jprinsengaarde.nl&gt;

Goede morgen.

Hier weer een melding van water overlast in onze parkeer garage.

Na een stevige regenbui is onze kelder weer ondergelopen en zijn we weer aan het dweilen. Om te voorkomen dat de lift en onze bergingen onderlopen.

Naar ons inzien is de vuilwaterpomp te klein in capaciteit. De pomp draait wel volop maar kan het regelmatig niet bijhouden.

Graag spm actie uwer zijde.

Betreft Appartementen Luistruik Janus Prinsengaarde Nuenen

Met vriendelijke groet Cor van Berlo TC lid.

---

**Van:** Cor van Berlo <corvanberlo@hotmail.com>**Verzonden:** vrijdag 3 mei 2024 10:47**Aan:** Cor van Berlo <corvanberlo@hotmail.com>**Onderwerp:**









Verstuurd vanaf mijn iPhone